



OBCINA IVANČNA GORICA		
Številka: 3503-0002/2024-15		
PREJETO	11. 03. 2026	Sig. znak: 435
L. J. ARH. C.		
L. J. C. 1111		

Občina Ivančna Gorica
Sokolska ulica 8
1295 Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica
Municipality of Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU
T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120
E obc.ivancna.gorica@siol.net
W ivancna-gorica.si

Številka: 351-0067/2026-2
Datum: 6. 3. 2026

ZADEVA: SMERNICE K PROSTORSKEM NAČRTU VIG-OPPN f (Žabjek)
ZVEZA: Poziv za pridobitev smernic št. 3505-0002/2024-9

Občinska uprava Občine Ivančna Gorica, Oddelek za upravljanje infrastrukture na podlagi 41. člena in v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-10, 78/23-ZUNPEOVE in 95/23-ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26) ter 26., 27., in 28. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ivančna Gorica (Uradno glasilo e-občina, št. 18/23) v postopku priprave smernic na zahtevo vložnika in pripravljavca Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica glede načrtovanja ceste in infrastrukture ter njenih varovalnih pasov, podajamo

SMERNICE

1. Pristojni oddelek OU Občine Ivančna Gorica za področje cestne infrastrukture je pregledal izhodišča in prikaz stanja za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) VIG-f Žabjek za območje: EUP VIG-OPPN f, na zemljiščih s parc. št. 362, 364/3, 365, 366/2, vse K.O. 1812 Dedni Dol, ki jih je izdelal GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Dunajska 158, 1000 Ljubljana, št. projekta 522-22, ter ugotovil naslednje:
 - Zagotoviti je potrebno zadostno število parkirnih mest glede na načrtovano zmogljivost objektov ter prostor za obračanje vozil, s čimer se prepreči vzvratno ali neposredno vključevanje na cesto. Stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest tako za zaposlene kot za obiskovalce.
 - Predvidi se en cestni priključek znotraj območja obdelave OPPN.
 - Vozišče – skupni dostop do kategorizirane lokalne ceste LC 138 021 Višnja Gora – V. Trebeljevo, se uredi v ustrezni širini ter z ustreznimi zavijalnimi radiji, ki omogočajo nemoten promet avtobusov, osebnih vozil in tovornih vozil.
 - Prav tako se mora znotraj območja obdelave predvideti površine za pešce.





- Odvodnjavanje znotraj območja obdelave je potrebno urediti v sklopu izvedbe cestnega priključka, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezno odvodnjavanje glavne prometne smeri. Hkrati je potrebno zagotoviti, da se voda z vseh vozniških površin odvaja v ponikanje na parceli investitorja.
- Predvideno gradnjo pločnika ob kategorizirani lokalni cesti je potrebno uskladiti z niveleto obstoječe ceste ter z bodočim projektom gradnje pločnika Dedni Dol – Žabjek.
- Projektne rešitve ne smejo omejevati odvajanja meteornih vod in odziva snega iz javnih površin.
- Potrebno zagotoviti odvijanje prometa za dostavna vozila, komunalna vozila, vozila za individualni odvoz smeti in intervencijska vozila.

Pripravila:
Maja Kožar

Občina Ivančna Gorica
Direktorica občinske uprave
dr. Andrejka Miše Glavič

VROČITI:

- Občina Ivančna Gorica, Oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (osebno)
- Zbirka dokumentarnega Gradiiva